

「広島市水道局牛田浄水場で使用する電気」の質疑応答書

令和3年1月15日

一般競争入札参加者各位

広島市水道事業管理者

番号	仕様書頁等	質 問	回 答
1	入札説明書10	落札結果の公表は総額のみで、単価公表はなしという認識でよろしいですか。	お見込みのとおりです。
2	入札説明書11 その他 (3) 契約書 (案) 第18条	入札説明書11 その他 (3) に契約手続における交渉の有無は無とありますが、契約締結にあたっては、契約書 (案) 第18条に記載のとおり、協議可能と考えてよろしいですか。	契約書の条文の追加及び変更等、締結に伴う協議はできませんが、契約書に基づく協議は可能です。
3	入札説明書9 (3)	郵送で、1回目のみ入札に参加することは可能ですか。可能な場合、2回目の入札書に「辞退」と明記した入札書の提出が必要ですか。	入札回数は3回を限度としています。2回目以降の入札を辞退する場合には、2回目の入札書に「辞退」と明記して提出してください。
4	入札附属書	入札金額の積算に伴う端数処理について、以下の認識で相違ありませんか。  ①基本料金 (常時) , 月額 (1) 欄の力率割引 (内訳書に記載の標準力率100%) を適用した積算後の金額を記載する。  ②各月の基本料金と電力量料金の小計 (1) (2) 及び (3) においては、小数点以下第2位まで保持し、円未満の端数処理は行わない。	① 相違ありません。 ② 基本料金と電力量料金については、1円未満の端数を含むことができるので、端数処理しないでください。
5	その他	一般送配電事業者が託送料金等を値上げした場合、合理的な範囲で契約単価見直し協議に応じていただけますか。	管轄電力会社の託送供給約款等の契約要綱の変更、あるいは法制度の改正等により、応札額あるいは契約内容に影響を及ぼす場合には、影響が及びうる事項につき、契約書 (案) 第2条第2項のとおり、協議することは可能です。
6	仕様書	予備回線とは予備線と予備電力のどちらかになりますか。 また予備回線の料金も契約電力1,100kWで計算して問題ないでしょうか。	予備線です。 差し支えありません。

注 この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。